



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA  
KONKURENCESCHOPNOST



# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

## Úřad městské části

Odbor zakázek a investic

Všem uchazečům

Číslo jednací  
OZI/2014/0076  
MCP8 163647/2014

Vyřizuje/ telefon  
Ing. Věra Jiroušová / 222 805 621

V Praze, dne  
3. prosince 2014

Veřejná zakázka s názvem: „Revitalizace Karlínského náměstí“

Zadavatel: Městská část Praha 8, se sídlem na adrese Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 - Libeň.

Vážení,  
zasíláme vám dodatečnou informaci č. V k zadávacím podmínkám na výše uvedenou zakázku.

### Dodatečná informace č. V (dotaz č. 38 až 44)

#### Dodatečná informace č. 38 dle § 49 odst. 4 (z vlastní iniciativy zadavatele):

Vzhledem k tomu, že zadavatel obdržel další dotazy zveřejňuje/odesílá dodatečnou informaci č. V. a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek s tím, že nový termín pro podání nabídek a pro otevírání obálek s nabídkami bude teprve stanoven. Nově určený termín bude zveřejněn na profilu zadavatele, ve Věstníku veřejných zakázek a bude zaslán adresně všem známým uchazečům.

#### Dotaz č.39

Jeden z uchazečů zde požadoval i doplnění pasportů herních prvků. Z SO 01 – F.2.1.2. nelze vyčíst, mimo čísla a umístění prvků, jejich rozměry či jak vypadají.

Znovu tedy žádáme o doplnění pasportu herních prvků.

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 669

Odbor zakázek a investic

Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 48 Praha 8 - Libeň

tel.: (+420) 222 805 662, 222 805 662

e-mail: podatelna@praha8.cz

IČ: 00063797

DIČ: CZ00063797

**Odpověď na dotaz č.39:**

herní prvky – názvy a rozmístění herních prvků je uvedeno v SO-01 v F.2.1.2, fotodokumentace stávajících herních prvků je uvedena v SO-10, v F.2.8.1. Bližší pasportizace (rozměry) herních prvků nebyla provedena. Karlínské náměstí je veřejně přístupné, stávající herní prvky lze osobně prohlédnout.

**Dotaz č.40**

Ve výkazu výměr Karlínské náměstí\_slepý rozpočet\_do ZD na listu 13 v oddíle 96 Bourací práce je několik prací, které nelze bez bližší specifikace ocenit ( např. Kanalizace, Vodovod,...; položky pč.č. 69-71, 85-86).

Žádáme o zaslání bližších informací k celému oddílu bouracích prací v objektu SO 13.

**Odpověď na dotaz č.40:**

SO-13 specifikace bouracích prací - byly zaslány dodatečné výkresy bouracích prací. Vodovod a kanalizace nejsou blíže specifikovány vzhledem k jejich zabudování do objektu.

**Dotaz č.41**

Ve výkazu výměr Karlínské náměstí\_slepý rozpočet\_do ZD na listu 13 v oddíle 764 Konstrukce klempířské je položka 130 :

130	764317800R00	Demontáž krytiny hladké železobetonových desek	m2	4,00
-----	--------------	--	----	------

O jakou konstrukci se jedná, když skladba dle TZ bude jen opravena a nic se nedemontuje?

**Odpověď na dotaz č.41:**

SO-13 „Demontáž krytiny hladké žb desek“ - jedná se o krytinu dvou vstupních přístřešků - markýz a krytinu el. rozvaděče - viz. technická zpráva.

**Dotaz č.42**

Ve výkazu výměr Karlínské náměstí\_slepý rozpočet\_do ZD na listu 13 v oddíle 767 Konstrukce zámečnické je položka 165 :

165	72511	D+M informační tabule	kpl	1,00
-----	-------	-----------------------	-----	------

Žádáme o bližší specifikaci (rozměr, provedení).

**Odpověď na dotaz č.42:**

SO-13 D+M informační tabule - jedná se o orientační tabulku rozvodné vodovodní sítě

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 669

Odbor zakázek a investic

Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 48 Praha 8 - Libeň

tel.: (+420) 222 805 662, 222 805 662

e-mail: podatelna@praha8.cz

IČ: 00063797

DIČ:CZ00063797

### Dotaz č.43

Ve výkazu výměr Karlínské náměstí\_slepý rozpočet\_do ZD na listu 13 v oddíle 781 Obklady keramické je položka 183 :

183	597813660	Obkládačka dle výběru investora	m2	88,00
-----	-----------	---------------------------------	----	-------

Žádáme o bližší specifikaci, referenční výrobek anebo o cenovou hladinu

#### Odpověď na dotaz č.43:

SO-13 specifikace obkladu - viz technická zpráva, kap. 1.7. úprava povrchů. Obklady – keramické, bílé matné 150/150 mm na flexibilní lepicí hmotu tl. 3 mm (hřeben 6 mm). Výšky obkladů dle výkresové části.

### Dotaz č.44

Ve výkazu výměr Karlínské náměstí\_slepý rozpočet\_do ZD na listu 9 položka 10 :

10	R09-005	informační tabule	kus	3,00
----	---------	-------------------	-----	------

V technické zprávě F.2.7.1 v bodě 6. jsou uvedeny pouze rozměry patky a co má na tabulích být. Není zřejmý ale rozměr a provedení informačních tabulí.

Žádáme o bližší specifikaci, rozměry tabulí a jejich provedení

#### Odpověď na dotaz č.44:

Jedná se o jednostrannou plakátovací plochu, ocelová konstrukce, s rozměry (1330 x 2605x315) nebo obdobnými.

S pozdravem

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8  
Úřad městské části  
odbor zakázek a investic  
Zenklova 35 (1)  
180 48 Praha 8 - Libeň

Mgr. Marek Braidl  
vedoucí odboru zakázek a investic

**Evropský fond pro regionální rozvoj  
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti**

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 669

Odbor zakázek a investic

Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 48 Praha 8 - Libeň

tel.: (+420) 222 805 662, 222 805 662

e-mail: podatelna@praha8.cz

IČ: 00063797

DIČ: CZ00063797