

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Úřad městské části

Odbor zakázek a investic

Oddělení investic a zadávacích řízení

Všem uchazečům

Číslo jednací
OZI/2013/0003
MCP8 119893/2013

Vyřizuje/ telefon
Mgr. Karel Bumba/ 222 805 660

V Praze, dne
09. září 2013

Zadávací řízení - užší řízení dle ust. § 21 odst. 1 písm.b), resp. ust. § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen ZVZ),
na veřejnou zakázku s názvem:
„Stavební úpravy koupaliště „Ládví“ na k.ú. Kobylisy, Praha 8“.

zadavatel: Městská část Praha 8, se sídlem na adrese Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 - Libeň

V souladu s ustanovením § 49 ZVZ, zasílám/zveřejňuji dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

- Dodatečné informace VIII (č. 40 až 42)

Dotaz č. 40

V rozpočtu SO 02 0300v zámečnických konstrukcích je uveden rozměr prosklené hliníkové stěny č. 002 6000/2800 mm. V tabulkách a na výkrese je ale uveden rozměr 6600/2800. Který rozměr je platný?

Odpověď na dotaz č. 40:

Sdělení projektanta:

„Platí rozměr z výkresu a tabulek, tedy 6600/2800.“

Dotaz č. 41

*V rozpočtu SO 06 7671 v Zámečnických konstrukcích je uvedena položka č. 20 „Montáž oplocení z pletiva strojového o výšce přes 2,0 do 4,0 m“ a odkazuje na výkres, ve kterém je uveden jako materiál polypropylenový síť.
Má se nacenit drátěné pletivo nebo propylenová síť?*

Odpověď na dotaz č. 41:

Sdělení projektanta:

„Materiálem je polypropylenová síť.“

Dotaz č. 42

V reakci na dotaz č. 34 uvádíte software pro rozpočty – můžete upřesnit konkrétní název softwaru?

Odpověď na dotaz č. 42:

Sdělení projektanta:

„Program RTS pro zpracovávání rozpočtů.“

S pozdravem

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor zakázek a investic
Zenklova 35 (1)
180 48 Praha 8 - Libeň

Mgr. Marek Braidl
vedoucí odboru zakázek a investic