

KOTELNY

Zenklova 35/1 - kotelna III kategorie

3 ks plyn.atm.kotel typu B zn. DeDietrich DTG 330-9 výkon 3 x 144 kW

Spalinové cesty-společný zděný komín s ochrannou vložkou nerez rourou Ø 300 mm- úč. výška 22 m

Kouřovody z nerez.potrubí 3x rourou Ø 250 mm do spol kouřovodu Ø 300 mm

Sání spal.vzduchu z prostor kotelny s exter. Přívodem

U Meteoru 6 - kotelna III kategorie

14 ks stacio. plyn. kotle Viadrus G42 o výkonu jednoho kotle 49 kW –celkem maximum 686 kW

Spalové cesty ze sběrného potrubí DN80 do venkovní fasády

U Meteoru 8/1

2 ks elektrokotel Kopřiva 36-2-1 napájen z rozvaděče R-UT napojeného do rozvodů budovy
napájení - soustava 3x230/400V, TNC-S

U Meteoru 8/2

2 ks elektrokotel Kopřiva 36-2-1 napájen z rozvaděče R-UT napojeného do rozvodů budovy
napájení - soustava 3x230/400V, TNC-S

U Meteoru 10

2 ks elektrokotel Kopřiva 36-2-1 napájen z rozvaděče R-UT napojeného do rozvodů budovy
napájení - soustava 3x230/400V, TNC-S

Na Košince 1 - kotelna III kategorie

2 ks plyn.atm.kotel Hydrotherm HM – 150 kW

Spalinové cesty-společný zděný komín s ochrannou vložkou nerez rourou Ø 25 mm- úč. výška 21,5 m

Kouřovody z nerez.potrubí Ø 225 mm s tepel.izolací a folií Flexipan

Sání spal. vzduchu z prostor kotelny s exter. přívodem

V Praze dne 15.ledna 2016