



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Úřad městské části

Odbor zakázek a investic

Všem uchazečům

Číslo jednací
OZI/2014/0076
MCP8 159709/2014

Vyřizuje/ telefon
Ing. Věra Jiroušová / 222 805 621

V Praze, dne
25. listopadu 2014

Veřejná zakázka s názvem: „Revitalizace Karlínského náměstí“

Zadavatel: Městská část Praha 8, se sídlem na adrese Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 - Libeň.

Vážení,
zasíláme vám dodatečnou informaci č.II k zadávacím podmínkám na výše uvedenou zakázku.

Dodatečná informace č. II (dotaz č. 3 až 7)

Dotaz č.3

V předaném výkazu výměr objektu 01 – demolice, kácení je u položky č.78 – C- 997002511-0 uvedena výměra 525,97 T , kde přepočítání 1m³ je počítáno 1,25T/m³.Správný výpočet dle ceníku stavebních prací je následující. Odstranění podkladu živice je 5259,7 m² , jednotková hmotnost sutí 1 m² je 0,181T/m² , tj.952,01T. Žádáme zadavatele o opravu položky č.78 , položky č.79 a položky č.80.

Odpověď na dotaz č.3:

Hmotnosti sutí bouraných hmot jsou stanoveny přepočtem podle konkrétní skladby konstrukce a jednotkové hmotnosti živice. Výsledné množství (hmotnost) hmot je pro všechny uchazeče totožné. Ocenění jednotlivých položek a tím i celková nabídková cena bude pro vyhodnocení srovnatelné.

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 669
Odbor zakázek a investic
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 48 Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 662, 222 805 662
e-mail: podatelna@praha8.cz
IČ: 00063797
DIČ:CZ00063797

Dotaz č.4

V předaném výkazu výměr objektu 01 – demolice, kácení je u položky č.82 – C- 997002511-0 uvedena výměra 5103,84 T , kde přepočet 1m³ je počítán 2T/m³.Správný výpočet dle ceníku stavebních prací je následující. Odstranění podkladu kameniva drceného je 6076 m² , jednotková hmotnost sutí 1 m² je 0,720T/m² , tj.4374,72T.Žádáme zadavatele o opravu položky č.82 a položky č.83. Dále žádáme o opravu položky č.84 – kde je výpočet 1013,9 m² x 0,720T/m² tj. 730,01T a opravu položky č.85 – kde je výpočet 4374,72T – 730,01 T tj. 3644,71T.

Odpověď na dotaz č.4:

Hmotnosti sutí bouraných hmot jsou stanoveny přepočtem podle konkrétní skladby konstrukce, jednotkové hmotnosti jsou převzaté z čsn 73-0540. Výsledné množství (hmotnost) hmot je pro všechny uchazeče totožné. Ocenění jednotlivých položek a tím i celková nabídková cena bude pro vyhodnocení srovnatelné.

Dotaz č.5

V předaném výkazu výměr objektu 01 – demolice, kácení je u položky č.89 – C- 997002511-0 uvedena výměra 1097,91 T , kde přepočet 1m³ je počítán 2T/m³.Správný výpočet dle ceníku stavebních prací je následující. Odstranění podkladu kameniva drceného je 1307,03 m² , jednotková hmotnost sutí 1 m² je 0,720T/m² , tj.941,06T.Žádáme zadavatele o opravu položky č.89 a položky č.90. Dále žádáme o opravu položky č.91 – kde je výpočet 559,3 m² x 0,720T/m² tj. 402,7T a opravu položky č.92 – kde je výpočet 941,06T – 402,7 T tj. 538,36T.

Odpověď na dotaz č.5:

Hmotnosti sutí bouraných hmot jsou stanoveny přepočtem podle konkrétní skladby konstrukce, jednotkové hmotnosti jsou převzaté z čsn 73-0540. Výsledné množství (hmotnost) hmot je pro všechny uchazeče totožné. Ocenění jednotlivých položek a tím i celková nabídková cena bude pro vyhodnocení srovnatelné.

Dotaz č.6

V předaném výkazu výměr objektu 01 – demolice, kácení je u položky č.97 –

R01-017 Uložení odpadu skládce kategorie S-NO uvedena výměra 492,72 T , kde přepočet 1m³ je počítán 2T/m³.Správný výpočet dle ceníku stavebních prací je 1,67T/m³ . Při výpočtu 156,62m³ + 89,74m³= 246,36m³ x 1,67T= 411,14T. Dále žádáme o opravu položky č.98 – kde je výpočet 2140,26m³ – 246,36 = 1893,9 m³ x 1,67T = 3162,81T. Žádáme zadavatele o opravu položky č.97 a 98.

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 669

Odbor zakázek a investic

Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 48 Praha 8 - Libeň

tel.: (+420) 222 805 662, 222 805 662

e-mail: podatelna@praha8.cz

IČ: 00063797

DIČ:CZ00063797

Odpověď na dotaz č.6:

Hmotnosti sutí bouraných hmot jsou stanoveny přepočtem podle konkrétní skladby konstrukce, jednotkové hmotnosti jsou převzaté z čsn 73-0540. Výsledné množství (hmotnost) hmot je pro všechny uchazeče totožné. Ocenění jednotlivých položek a tím i celková nabídková cena bude pro vyhodnocení srovnatelné.

Dotaz č.7

**Z předané zadávací dokumentace není patrné , kde budou uloženy herní prvky.
Dále žádáme zadavatele o dodání pasportů herních prvků, jelikož se na ně zadavatel odkazuje ve výkazu výměr.**

Odpověď na dotaz č.7:

Číslování herních prvků vychází z pasportu a je uvedeno ve výkresové části SO 01 – F.2.1.2. Herní prvky budou umístěny na nově realizovaném dětském hřišti – viz SO 10 - F.2.8.2

S pozdravem

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor zakázek a investic
Zenklova 35 (1)
180 48 Praha 8 - Libeň

M. Braidl

Mgr. Marek Braidl
vedoucí odboru zakázek a investic

**Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti**

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 669

Odbor zakázek a investic

Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 48 Praha 8 - Libeň

e-mail: podatelna@praha8.cz

IČ: 00063797

DIČ: CZ00063797

tel.: (+420) 222 805 662, 222 805 662