



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Úřad městské části

Odbor právních služeb

Všem uchazečům

Číslo jednací
OZI/2014/0076
MCP8 016505/2015

Vyřizuje/ telefon
Ing. Věra Jiroušová / 222 805 621

V Praze, dne
6. února 2015

Veřejná zakázka s názvem: „Revitalizace Karlínského náměstí“

Zadavatel: Městská část Praha 8, se sídlem na adrese Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 - Libeň.

Vážení,
zasíláme vám dodatečnou informaci č. XVI. k zadávacím podmínkám na výše uvedenou zakázku.

Dodatečná informace č. XVI. (č. 103 až 106)

Dotaz č.103

V dodatečných informacích č. XV uvádíte, že na profilu zadavatele je aktualizovaný výkaz výměr a aktualizovaná projektová dokumentace v části „Rekonstrukce veřejného prostranství - Karlínské náměstí“. Součástí této zakázky je i objekt studna a elektropřípojka farmářské trhy. Znamená to, že tyto objekty zůstávají v původní verzi nebo již nejsou součástí této zakázky?

Odpověď na dotaz č.103:

Součástí této zakázky je i objekt studna a elektropřípojka farmářské trhy. Tyto objekty zůstávají v původní verzi a jsou součástí zakázky.

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň tel.: (+420) 222 805 111
Odbor právních služeb
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 48 Praha 8 - Libeň
e-mail: podatelna@praha8.cz
IČ: 00063797
DIČ: CZ00063797

tel.: (+420) 222 805 657

Dotaz č.104

V dodatečných Informacích č. XIII uvádíte na dotaz č. 97 a č.98, že budou výkazy výměr opraveny na základě předpisu č. 230/2012 Sb., odst. 1 až 3. Při kontrole jsme zjistili, že byly opraveny pouze některé objekty (např. u obj SO 06, SO 07 , SO 12, SO13 nejsou tyto objekty opraveny), ale v žádném objektu nejsou odkazy na výkresy zadávací dokumentace. Žádáme zadavatele o úpravu předaného výkazu výměr tak, aby byl v souladu s uvedenou vyhláškou (uvedeny veškeré výpočty, odkazy na výkresy z předané dokumentace i rozdělení kompletů). Žádáme zadavatele o jasné stanovisko , zda tento projekt je zpracován dle předpisu č.230/2012Sb.

Odpověď na dotaz č.104:

Ve výkazu výměr byly upraveny položky, které měly vazbu na požadovanou úpravu projektu. Ostatní položky zůstávají beze změny.

Karlínské náměstí – výkazy výměr

Při zpracování projektové dokumentace Karlínského náměstí v roce 2012 nebyla ještě Vyhláška 230/2012 Sb. v platnosti. Nicméně VRN a ORN byly ve slepém rozpočtu upraveny a rozděleny tak, aby byly nezávisle na stavebním objektu a uvedeny jako „ks“, položky kpl rozepsány. Výměry uvedené ve slepém rozpočtu objektů jsou převzaty z výkresu jednotlivých stavebních objektů, délky tras, potrubí atd. byly odečteny z elektronické formy výkresů. Níže uvádíme propojení mezi slepým rozpočtem a dokumentací u jednotlivých SO.

V SO-01 výměry v části zemní práce vychází z F.2.1.4 úprava povrchů, kde jsou výměry vypočteny z digitální podoby, odkazy jsou součástí slepého rozpočtu. výměry z kácení dřevin odkazuje na výkres F.2.1.3, odstranění herních prvků, laviče, košů je spojeno s výkresem F.2.1.2 kde jsou počty uvedeny.

Stavební objekt SO-02 a výměry v něm uvedené vyplývá z digitálního měření, z dokumentace F.2.1.4 a ve slepém rozpočtu jsou výpočty uvedeny.

V SO-03 v rozpočtu, v části kanalizace jsou uvedeny materiály a konstrukce, které vychází z dokumentace F.2.3.4 – F.2.3.6, délka potrubí odečtena z digitální formy *.dwg. Část Vodovod a výměry uvedené vyplývají z výkresů F.2.3.3, F.2.3.7 a F.2.3.8., délka potrubí byla odečtena z digitální formy. Zemní práce, hloubení vychází z digitálního odečtení délky tras s uvažovanou hloubkou uvedenou v jednotlivých řezech.

Část SO-04 byla délka potrubí určena z digitálního výkresu *.dwg a z dokumentace F.2.4.2 – F.2.4.7.

Ve stavebním objektu SO-05 byla délka tras kabelů, chrániček, kabelů odečtena z digitální formy *.dwg, počty sloupů a osvětlení vychází z vyjádření Eltodo. Dále je uvedeno ve VV v technické zprávě objektu.

V SO-06 bourání stávajících konstrukcí vyplývá z provedených průzkumů z roku 2005, kdy byla zjištěna tloušťka kce kašny. Zemní práce jsou vypočteny dle navržených rozměrů nové kašny. Vše je detailně popsáno v F.1.1.1 – F.1.1.4.

V SO-07 jsou jednotlivé navržené komponenty popsány v technické zprávě F.1.2.1, položky týkající se šachty technologie a jejich výměry jsou odečteny z digitální formy půdorysu a řezu.

SO-08 výměry uvedené v položkách rozpočtu jsou odečteny z digitální formy půdorysu, rozepsány v TZ objektu v F.2.6.1, v rozpočtu jsou uvedeny jednotlivé odkazy na skladby.

Oplocení dětských hřišť, mobiliář, informační systém v SO-09 a jeho výměry vychází z výkresů F.2.7.6 a F.2.7.7 (počty mobiliáře atd. jsou uvedeny přímo v dokumentaci), dále jsou výměry rozepsány v TZ objektu, tj. F.2.7.1.

V SO-10 počty herních prvků na dětském hřišti jsou uvedeny v F.2.8.2, fitness prvky jsou uvedeny v dokumentaci F.2.8.3.

SO-11 vegetační úpravy – specifikace rostlinného materiálu dle jednotlivých taxonů s jejich počtem je uvedeno v TZ F2.9.1, dále přehledně v tabulce F.2.9.2 a v tabulce v F.2.9.3.

SO-12 výměry odečteny z digitální formy výkresu tohoto objektu.

SO-13 objekt WC a zázemí údržby parků - výměry určeny z výkresové části 01-12, dále z dokumentace podrobností 01-04. Výměry uvedené v rozpočtu v části technika prostředí budov (ZTI, plyn, vytápění, VZT, Elektro) vyplývají z dílčích výměr této části. Dle uvedených jsou členěny také položky uvedené v rozpočtu.

Dotaz č.105

Z důvodu, že byl v dodatečných informacích č. XV aktualizován výkaz výměr a projektová dokumentace, žádáme zadavatele o přiměřené posunutí termínu odevzdání nabídek (§40 odst. 3 ZVZ). Dále Vás žádáme, aby bylo dodržováno ustanovení zákona, kdy je zadavatel povinen odpovédět na dotazy uchazečů do 4 pracovních dnů po doručení žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám (§49 odst. 2 ZVZ).

Odpověď na dotaz č.105:

Zadavatel termín prodání nabídek nezměnil.

Dodatečná informace č. 106 dle § 49 odst. 4 ZVZ (z vlastní iniciativy zadavatele):

Rada městské části rozhodla dne 4. 2. 2015 usnesením č. Usn RMC 0060/2015 o změně zadávacích podmínek k veřejné zakázce s předmětem plnění „Revitalizace Karlínského náměstí“, zadávané v otevřeném řízení, jehož zahájení bylo schváleno usnesením Rady Městské části Praha 8 č. Usn RMC 0950/2014 ze dne 22. 10. 2014, a to v rozsahu: změna termínu pro otevírání obálek s nabídkami na **“17. února 2015 v 9:15 hodin“**.

S pozdravem

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Úřad městské části
odbor právních služeb

Zenklova 1/35 (1)
180 48 Praha 8 - Libeň



Mgr. Kateřina Poslušná
pověřená vedením odboru právních služeb

**Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti**

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň tel.: (+420) 222 805 111

Odbor právních služeb

Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 48 Praha 8 - Libeň

e-mail: podatelna@praha8.cz

IČ: 00063797

DIČ: CZ00063797

tel.: (+420) 222 805 657