

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Úřad městské části

Odbor zakázek a investic

Oddělení investic a zadávacích řízení

Všem uchazečům

Číslo jednací
OZI/2012/0074
MCP8 061652/2013

Vyřizuje/ telefon
Ing. Marie Markvartová/ 222 805 622

V Praze, dne
2. května 2013

Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Snížení energetické náročnosti na budově ZŠ Ústavní, Praha 8“

Název zadavatele: Městská část Praha 8 (IČ: 00063797), se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8, Libeň

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. IX (§ 49 ZVZ)

Dotaz 1 až 3:

- 1) V dodatečných informacích č. VIII, dotazu č. 1, uvádíte, že omítka bude tenkovrstvá silikátová. Sokly nicméně máte dle VV navrženy z omítky silikonové. Pokud by měl být sokl a zbytek fasády proveden v různém materiálu omítky, jednalo by se o poněkud nestandardní řešení. Prosím o kontrolu, jestli nemá být celá fasáda v silikonu.
- 2) V dodatečných informacích č. VIII, dotazu č. 4, uvádíte, že nátěrem je myšlena plocha fasády. Námi dodávaný systém (a dle položky soklu i návrh projektanta) nicméně počítá s probarvenou omítkou, která se nenatírá, protože je barva obsažena již ve hmotě. Prosím o kontrolu, zda-li je nátěr v takovém případě potřeba.
- 3) V souvislosti s odpověďmi na dotazy č. 5, 8, 9 (a případně dalších) v dodatečných informacích č. VIII **prosím o poskytnutí Vámi opravených výkazů výměr.** My jakožto soutěžící nemáme ze zákona právo výkaz opravovat z důvodu porovnatelnosti. Vzhledem k blížícímu se termínu odevzdání prosím o poskytnutí opraveného VV co nejdříve, případně o posunutí TO.

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 669
Odbor zakázek a investic.

Oddělení investic a zadávacích řízení

Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 48 Praha 8 - Libeň

e-mail: podatelna@praha8.cz

IČ: 00063797

DIČ: CZ00063797

tel.: (+420) 222 805 662, 222 805 664

Odpověď 1 až 3:

ad 1) Naše odpověď odpovídá projektu, tj. sokl EPS Perimetr se soklovou probarvenou silikonovou omítkou.

ad 2) Plochy nad soklem jsou dle výkresů i výkazu výměr EPS 140 FS s minerální omítkou a nátěrem. V případě použití probarvené vrchní omítky je nátěr zbytečný.

ad 3) Odpověď č.5 – nevyžaduje žádnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď č.8 – dle této odpovědi bude ve výkazu výměr vypuštěna pol.č.72, která dubluje správně vykázanou položku 75 výkazu výměr (objekt T)

Odpověď č.9 – položka 134 v objektu U2 bude vypuštěna, ve výkazu výměr je uvedena nesprávně, jak je uvedeno již v dodatečné informaci č.VIII ze dne 30.4.13 (platí i pro odpověď č.8)

Dotaz 4:

Ve VV je rozpočet na ÚT, MaR a VZT. MaR by se měla promítnout v rozpočtu Objekt S - položka 98 a to samé i VZT u Objektu S položka 92-97. Kde budou uvedeny položky UT, ve kterém rozpočtu budou zahrnuty? U objektu U2 je ústřední vytápění - položka č. 53-65. Jedná se o to samé UT (jako samostatný rozpočet) nebo je to nějaké další vytápění, kde se mi bude pak sčítat? Jak máme vyplnit. Přijde mi to zmatečné a položky se neshodují, není to z toho vůbec jasné.

Odpověď 4:

Položky obsahující ÚT jsou v objektu S a U2. Ústřední vytápění objektu S zahrnuje úpravy vytápění při osazení nových jednotek VZT. Je na "linku dole" rozpočtu, patří do rekapitulace objektu S. Ústřední vytápění objektu U2 pol. 53 - 65 musí být zahrnuty do rekapitulace tohoto objektu..

S pozdravem

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor zakázek a investic
Zenklova 35 (1)
180 48 Praha 8 - Libeň

Mgr. Marek Braidl
vedoucí odboru zakázek a investic

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 669

Odbor zakázek a investic,

Oddělení investic a zadávacích řízení

Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 48 Praha 8 - Libeň

tel.: (+420) 222 805 662, 222 805 664

e-mail: podatelna@praha8.cz

IČ: 00063797

DIČ: CZ00063797