

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Úřad městské části

Odbor zakázek a investic

Oddělení investic a zadávacích řízení

Všem uchazečům

Číslo jednací
OZI/2012/0074
MCP8 058103/2013

Vyřizuje/ telefon
Ing. Marie Markvartová/ 222 805 622

V Praze, dne
26. dubna 2013

Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Snížení energetické náročnosti na budově ZŠ Ústavní, Praha 8“

Název zadavatele: Městská část Praha 8 (IČ: 00063797), se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8, Libeň

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám VII(§ 49 ZVZ)

Dotaz 1 :

V poskytnuté projektové dokumentaci u Objektu "U2" je půdorys Střechy zřejmě zaměněn za Příčný řez, který je tam dvakrát. Půdorys střechy Objektu „U2“ chybí.

U Objektu "T" je zřejmě neúplný půdorys Střechy.

U Objektu „S“ není celý výkres pohledů a výkres Půdorys 1.PP.

Prosím o kontrolu a o zaslání správné PD – celé výkresy, bez níž nejsme schopni zpracovat Cenovou nabídku na zateplení střešního pláště.

Odpověď 1:

Požadované dokumenty jsou již zaslány a vyvěšeny v dokumentu „Dodatečné informace č. V.

Dotaz 2 :

V tabulkách oken a dveří u objektů U1 a U2 je pozice č. 7 – 2ks (objekt U1), 2ks (objekt U2).

Opravdu se má jednat o plastová vrata 2400 x 3170 mm? Dle výrobce oken nelze tak velká vrata vyrobit. Neměla by zde být např. vrata sekční nebo nějaká kovová vrata?

Odpověď 2:

Vrata jsou dvoukřídlová otevíravá s max. vel. křídla vrat 1500x3170. Tento způsob otevírání je nutné dodržet z provozních důvodů školy. Nosné rámy předpokládáme

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 669

Odbor zakázek a investic,

Oddělení investic a zadávacích řízení

Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 48 Praha 8 - Libeň

e-mail: podatelna@praha8.cz

IČ: 00063797

DIČ:CZ00063797

tel.: (+420) 222 805 662, 222 805 664

z ocelových profilů s plastovým povrchem. Dolní výplně křídel vrat plastové lamely. Vše v barvě bílé.

Dotaz 3 :

Specifikace výplní : S kuchyň (servisní objekt) _ pozice 5a, T tělocvična pozice č. 1, 2 a 11, škola U1 pozice č. 1 , 1a, 2, 3 a 4 je navrženo okno s trojsklem $U_w=0,85$ kde je předepsané vnější sklo reflexní. Pro splnění tohoto požadavku se musí použít sklo $U_g=0,7$, které však má na vnitřních stranách vnějších skel pokovenou vrstvu. Reflexní sklo tedy se musí umístit doprostřed trojskla a musí se dále vykalit – to vše za příplatek. Tento problém odpadá u pozic s parametrem $U_d=1,2$ kde stačí použít dvojskla, u kterých je pouze jedna pokovená vrstva, tj. na druhé pozici může být reflexní sklo. Požadavek na reflexní sklo u trojskel při zachování tepelněizolačních vlastností bude vyžadovat zvýšené investice . Pro doporučení správného skla by bylo dobré znát záměr projektanta – je požadavek na reflexní sklo z důvodu – estetických, nebo z důvodu zamezení přehřívání interiéru, případně z jiných důvodů?

Žádáme o předpis základních parametrů skla.

Odpověď 3:

Reflexní skla jsou navržena z energetických a světelných důvodů. Názor fy EVANS na způsob řešení trojskla není technicky správný. Skladbu trojskla a parametry, které má trojsklo splňovat jsou v příloze tohoto vyjádření. Na osazení oken s reflexními skly trváme u učebních pavilonů U1 a U2, v objektu S a T je lze z důvodu krátkodobých pobytů a orientaci oken nahradit běžným zasklením trojskly.

Další údaje viz výkresová část v příloze.

S pozdravem

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor zakázek a investic
Zenklova 35 (1)
180 48 Praha 8 - Libeň

Mgr. Marek Braidl
vedoucí odboru zakázek a investic

Se sídlem orgánů: Zenklova 35. 180 48 Praha 8 – Libeň tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 669

Odbor zakázek a investic,

Oddělení investic a zadávacích řízení

Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 48 Praha 8 - Libeň

e-mail: podatelna@praha8.cz

IČ: 00063797

DIČ: CZ00063797

tel.: (+420) 222 805 662, 222 805 664