




OPPK
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Úřad městské části

Odbor právních služeb

Všem uchazečům

Číslo jednací
OZI/2014/0076
MCP8 009626/2015

Vyřizuje/ telefon
Ing. Věra Jiroušová / 222 805 621

V Praze, dne
22. ledna 2015

Veřejná zakázka s názvem: „Revitalizace Karlínského náměstí“

Zadavatel: Městská část Praha 8, se sídlem na adrese Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 - Libeň.

Vážení,
zasíláme vám dodatečnou informaci č. XIV. k zadávacím podmínkám na výše uvedenou zakázku.

Dodatečná informace č. XIV. (č. 100 až 101)

Dodatečná informace č. 100 dle § 49 odst. 4 ZVZ (z vlastní iniciativy zadavatele):

Rada městské části rozhodla dne 21. 1. 2015 usnesením č. Usn RMC 0021/2015 o změně zadávacích podmínek k veřejné zakázce s předmětem plnění „Revitalizace Karlínského náměstí“, zadávané v otevřeném řízení, jehož zahájení bylo schváleno usnesením Rady Městské části Praha 8 č. Usn RMC 0950/2014 ze dne 22. 10. 2014, a to v rozsahu:

- 1.1 změna termínu (lhůty) pro podání nabídek na **17. února 2015 do 09:00 hodin,**
- 1.2 změna dne pro otevírání obálek s nabídkami na **17. února 2015 v 10:30 hodin.**

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň tel.: (+420) 222 805 111
Odbor právních služeb
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 48 Praha 8 - Libeň
e-mail: podatelna@praha8.cz
IČ: 00063797
DIČ: CZ00063797

tel.: (+420) 222 805 657

Místo otevírání obálek:

Zasedací místnost ÚMČ ve 3. patře budovy ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6/147, 180 48 Praha 8 - Libeň.

Dotaz č.101

SO 07- kašna - technologická část

Dle našeho názoru jsou v dokumentech nedostatky, které se projeví během realizace díla jak v podobě masivních vícenákladů, tak i v oblasti neudržitelnosti provozu vodního prvku. Dovolíme si tedy v obrysech nastínit, které části by bylo více než vhodné doplnit do projektové dokumentace. V okruhu napouštění vody chybí předfiltr hrubých nečistot, uzavírací armatury na by-passu elektroventilu. Úplně chybí technologie filtrace vody a její další úprava. Doporučujeme do technologické šachty umístit pískovou filtrační stanici, poloautomatický dávkovač chlorových tablet a UV-reaktor. Okruh filtrace bude mít sání z akumulární nádrže a výtlak do spodní nádrže fontány- zde chybí nerezové prostupy stavební konstrukcí fontány. Nerezové prostupy stavebními konstrukcemi ostatně nejsou specifikovány vůbec a bez těchto je vodotěsnost celé konstrukce minimálně spekulativní. Zcela jistě budou nezbytné prostupy pro přepad vody z hladiny fontány, výtlak filtrace, vstup pro vypouštění nádrže na zimu (+ zemní uzavírací šoupě), vstup resp. rozdělovač pro efekt kašny. Podle schéma je na výtlaku efektu umístěn potrubní filtr s automatickým odkalením, zde zcela zbytečně neboť nedokáže zajistit udržitelnou kvalitu vody v uzavřeném okruhu. Opodstatnitelný by byl v případě velmi malých trysek na výtrysku vodního prvku. Před čerpadlem výtlaku efektu chybí předfiltr hrubých nečistot. V akumulární nádrži doporučujeme umístit nerezové separační síto na hrubé nečistoty (listí, rostlinné zbytky apod.) Ve vlastní technologické šachtě určitě neosazovat dnové guly z důvodu jejich nespolehlivosti. Naopak zde vytvořit kalník a pomocí kalového čerpadla strojovnu odvodňovat do gravitačního kanalizačního potrubí.

Na základě výše uvedeného žádáme zadavatele o zvážení doplnění projektové dokumentace k objektu SO 07 a doplnění položkového rozpočtu.

Odpověď na dotaz č.101:

SO 07 - kašna – technologická část


Zadavatel nebude nijak měnit nebo doplňovat tuto část projektové dokumentace.

S pozdravem

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Úřad městské části
odbor právních služeb

Zenklova 1/35 (1)
180 48 Praha 8 - Libeň



Mgr. Kateřina Poslušná
pověřená vedením odboru právních služeb

**Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti**

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň tel.: (+420) 222 805 111

Odbor právních služeb

Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 48 Praha 8 - Libeň

e-mail: podatelna@praha8.cz

IČ: 00063797

DIČ:CZ00063797

tel.: (+420) 222 805 657