



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA  
KONKURENCESCHOPNOST



# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

## Úřad městské části

Odbor zakázek a investic

Všem uchazečům

Číslo jednací  
OZI/2014/0076  
MCP8 160034/2014

Vyřizuje/ telefon  
Ing. Věra Jíroušová / 222 805 621

V Praze, dne  
26. listopadu 2014

Veřejná zakázka s názvem: „Revitalizace Karlínského náměstí“

Zadavatel: Městská část Praha 8, se sídlem na adrese Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 - Libeň.

Vážení,  
zasíláme vám dodatečnou informaci č. III k zadávacím podmínkám na výše uvedenou zakázku.

### Dodatečná informace č. III (dotaz č. 8 až 14)

#### Dotaz č.8

V předaném výkazu výměr objektu 01 – demolice, kácení je u položky č.101 – C- 997002511-0 uvedena výměra 50 T, kde přepočítání 1m<sup>3</sup> je počítáno 0,575T/m<sup>3</sup>. Správný výpočet dle ceníku stavebních prací je 0,54T/m<sup>3</sup> a proto položka č.101 má být 46,98T. Žádáme zadavatele o opravu položky č.101, položky č.102 a položky č.103.

#### Odpověď na dotaz č.8:

Hmotnosti sutí bouraných hmot jsou stanoveny přepočtem podle konkrétní skladby konstrukce, jednotkové hmotnosti jsou převzaty z čsn 73-0540. Výsledné množství (hmotnost) hmot je pro všechny uchazeče totožné. Ocenění jednotlivých položek a tím i celková nabídková cena bude pro vyhodnocení srovnatelné.

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 669

Odbor zakázek a investic

Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 48 Praha 8 - Libeň

tel.: (+420) 222 805 662, 222 805 662

e-mail: podatelna@praha8.cz

IČ: 00063797

DIČ: CZ00063797

#### Dotaz č.9

V předaném výkazu výměr objektu 01 – demolice, kácení je u položky č.106 – C- 997002511-0 uvedena výměra 3,21 T , kde přepočet 1m<sup>2</sup> je počítán 0,230T/m<sup>2</sup>.Správný výpočet dle ceníku stavebních prací je následující. Odstranění podkladu plochy do 15m<sup>2</sup> z betonu vyztuženého je 13,96 m<sup>2</sup> , jednotková hmotnost sutí 1 m<sup>2</sup> je 0,189T/m<sup>2</sup> , tj.2,64T.Žádáme zadavatele o opravu položky č.106, položky č.107 a položky č.108.

#### **Odpověď na dotaz č.9:**

Hmotnosti sutí bouraných hmot jsou stanoveny přepočtem podle konkrétní skladby konstrukce, jednotkové hmotnosti jsou převzaty z čsn 73-0540. Výsledné množství (hmotnost) hmot je pro všechny uchazeče totožné. Ocenění jednotlivých položek a tím i celková nabídková cena bude pro vyhodnocení srovnatelné.

#### Dotaz č.10

V předané zadávací dokumentaci objektu 01 – demolice, kácení je v technické zprávě uvedeno , že bude demolována zídka z VPC cihel , zbytky betonových základů a obrubníků . Ve výkazu výměr tyto práce chybí. Žádáme zadavatele o doplnění těchto prací do výkazu výměr.

#### **Odpověď na dotaz č.10:**

Demolice zídky z VPC cihel a zbytků obrubníků - bude zapracováno do aktualizovaného slepého rozpočtu jako nová položka.

#### Dotaz č.11

V předané zadávací dokumentaci objektu 01 – demolice, kácení je v technické zprávě uvedeno , že mají být zlikvidovány 4 ks hydrogeologických objektů. Ve výkazu výměr je uvedeno odstranění vrtů , Injektáž vč.likvidace záhlaví. Žádáme zadavatele o jasné stanovisko , zda bude nutná Injektáž vrtů .

#### **Odpověď na dotaz č.11:**

Odborná likvidace 4 ks hydrogeologický objektů bude provedena tlakovou injektáží vrtu jílocementovou směsí.

#### Dotaz č.12

V předaném výkazu výměr objektu 02- terénní úpravy chybí přesun hmot. Žádáme zadavatele o doplnění této položky do výkazu výměr.

#### **Odpověď na dotaz č.12:**

V SO-02 terénní úpravy je přesun hmot uveden v položce „doprava ornice“.

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 669

Odbor zakázek a investic

Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 48 Praha 8 - Libeň

tel.: (+420) 222 805 662, 222 805 662

e-mail: podatelna@praha8.cz

IČ: 00063797

DIČ:CZ00063797

**Dotaz č.13**

V předaném výkazu výměr objektu 03 – kanalizace, vodovod pítka je v položce č.22 – Přesun hmot chybně uveden celkový přesun. Správný součet je 23,623T. Dále v položce č.43 – Přesun hmot chybně uveden celkový přesun. Správný součet je 0,37T. V oddíle zemní práce chybí přesun hmot 350,254T, přičemž je tento přesun v tabulce vypočten. Žádáme zadavatele o opravu přesunů hmot.

**Odpověď na dotaz č.13:**

V SO-03 je uveden chybně součet přesunu hmot – bude zaneseno do aktualizovaného slepého rozpočtu spolu s položkou na přesun hmot z části zemní práce.

**Dotaz č.14**

V předaném výkazu výměr objektu 03 – kanalizace, vodovod pítka je ve vedlejších nákladech uvedena tlaková a kamerová zkouška, zkouška těsnosti kanalizace. Veškeré tyto práce patří do samostatných oddílů vodovod a kanalizace. Dále je tyto položky uvádět výměrově, tzn.v metrech a ne v komletech. Žádáme zadavatele o opravu.

**Odpověď na dotaz č.14:**

V SO-03 v položkách „zkouška těsnosti – kanalizace“ a „tlaková zkouška – vodovod“, budou obě jmenované položky uvedeny v metrech v aktualizovaném slepém rozpočtu.

S pozdravem

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8  
Úřad městské části  
odbor zakázek a investic  
Zenklova 35 (1)  
180 48 Praha 8 - Libeň



Mgr. Marek Braidl  
vedoucí odboru zakázek a investic

**Evropský fond pro regionální rozvoj  
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti**

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 669

Odbor zakázek a investic

Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 48 Praha 8 - Libeň

tel.: (+420) 222 805 662, 222 805 662

e-mail: podatelna@praha8.cz

IČ: 00063797

DIČ:CZ00063797